

**RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES
INVITACIÓN 2024
CONTRATACIÓN ADECUACIONES AREA ANGIOGRAFIA – HEMODINAMIA**

RESPUESTA A OBSERVACIONES ESPECIFICAS:

PROPONENTE: ACOMAQ

OBSERVACION 1

¿De acuerdo con el tiempo estipulado para la entrega de la propuesta para las adecuaciones del área de angiografía y la póliza de seriedad que exigen para la presentación de la misma, habrá un tiempo adicional para la presentación final?

Lo anterior debido a que las aseguradoras se están demorando aproximadamente de 4 a 5 días hábiles para la entrega de la misma.

RESPUESTA: No se acepta la observación.

OBSERVACION INFRAESTRUCTURA DERIVADA DE LA VISITA:

De acuerdo con las observaciones recibidas en el marco de la visita se adicionan de 2 ítems el 1.12 y 1.13 concernientes al desplazamiento de ducto y rejillas de sistema HVAC y desplazamiento y creación de luminarias en el área.

Igualmente, se genera la ampliación del valor estimado del contrato a \$55.000.000.